Форма 1.16. Информация о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации- Физико-Энергетический институт имени А.И. Лейпунского (АО "ГНЦ РФ-ФЭИ")
ИНН	4025442583
Местонахождение (фактический адрес)	249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко д.1

Контрольные замеры

Режимный день 21.06.2017 года

Главная понизительная подстанция 110/6 кВ № 309 "Обнино"

часы		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Напряжение	I с.ш. 110 кВ	119	120	121	121	121	121	120	119	118	117	117	117	117	117	117	117	117	118	118	118	118	117	117	117
	II с.ш. 110 кВ	119	120	121	121	121	121	120	119	118	117	117	117	117	117	117	117	117	118	118	118	118	117	117	117
Нагрузка (А)	желтая фаза	5	5	5	5	5	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	20	5	5	5	5	5	5
ВЛ-1 110кВ	зеленая фаза	5	5	5	5	5	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	20	5	5	5	5	5	0
Балабаново	красная фаза	5	5	5	5	5	5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	20	5	5	5	5	5	0
Нагрузка (А)	желтая фаза	70	70	70	70	70	70	70	150	150	200	200	200	200	200	150	150	100	50	60	60	60	60	60	60
ВЛ-2 110кВ	зеленая фаза	70	70	70	70	70	70	70	150	150	200	200	200	200	200	150	150	100	50	60	60	60	60	60	60
Мирная	красная фаза	70	70	70	70	70	70	70	150	150	200	200	200	200	200	150	150	100	50	60	60	60	60	60	60
Нагрузка	желтая фаза	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ШСМВ 110 кВ,	зеленая фаза	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амперы	красная фаза	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Напряжение	линейное	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
шины 6 кВ	желтая фаза	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	зеленая фаза	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	красная фаза	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Тр-р №1	мВА	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,8	1	1,8	1,8	1,3	1,3	1,2	1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
мощность	мВАр	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Тр-р №2	мВА	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,8	2	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2	1,9	1,8	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
мощность	мВАр	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
частота	Гц	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1