Форма 1.16. Информация о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации- Физико-Энергетический институт имени А.И. Лейпунского (АО "ГНЦ РФ-ФЭИ")
ИНН	4025442583
Местонахождение (фактический адрес)	249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко д.1

Контрольные замеры

Режимный день 20.12.2017 года

Главная понизительная подстанция 110/6 кВ № 309 "Обнино"

часы		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Напряжение	I с.ш. 110 кВ	120	120	120	120	120	121	120	119	118	117	117	117	116	116	116	116	116	116	117	118	119	120	120	120
	II с.ш. 110 кВ	120	120	120	120	120	121	120	119	118	117	117	117	116	116	116	116	116	116	117	118	119	120	120	120
Нагрузка (А)	желтая фаза	20	20	20	20	20	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	20	15	15	15	15	15	15
ВЛ-1 110кВ	зеленая фаза	20	20	20	20	20	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	20	15	15	15	15	15	15
Балабаново	красная фаза	20	20	20	20	20	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	20	15	15	15	15	15	15
Нагрузка (А)	желтая фаза	155	155	130	125	125	125	120	120	100	100	120	120	120	120	140	140	120	120	110	110	110	110	110	110
ВЛ-2 110кВ	зеленая фаза	155	155	130	125	125	125	120	120	100	100	120	120	120	120	140	140	120	120	110	110	110	110	110	110
Мирная	красная фаза	155	155	130	125	125	125	120	120	100	100	120	120	120	120	140	140	120	120	110	110	110	110	110	110
Нагрузка	желтая фаза	10	10	0	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ШСМВ 110 кВ,	зеленая фаза	10	10	0	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
амперы	красная фаза	10	10	0	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Напряжение	линейное	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
шины 6 кВ	желтая фаза	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	зеленая фаза	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	красная фаза	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Тр-р №1	мВА	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	1	1,3	1,5	2	1,7	1,5	1,6	1,8	1,8	1,7	1,5	1	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
мощность	мВАр	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Тр-р №1	мВА	1	1	1	1	0,9	0,9	1	1,7	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2	1,5	1,3	1,2	1	1	1	1
мощность	мВАр	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
частота	Гц	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1