Форма 1.16. Информация о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации- Физико-Энергетический институт имени А.И. Лейпунского (АО "ГНЦ РФ-ФЭИ")
ИНН	4025442583
Местонахождение (фактический адрес)	249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко д.1

Контрольные замеры

Режимный день 19.12.2018 года

Главная понизительная подстанция 110/6 кВ № 309 "Обнино"

часы		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Напряжение	I с.ш. 110 кВ	119	119	119	119	119	119	119	119	118	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	118	119	119	119
	II с.ш. 110 кВ	119	119	119	119	119	119	119	119	118	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	118	119	119	119
Нагрузка (А)	желтая фаза	20	20	20	20	50	40	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ВЛ-1 110кВ	зеленая фаза	20	20	20	20	50	40	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Балабаново	красная фаза	20	20	20	20	50	40	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нагрузка (А)	желтая фаза	20	20	20	30	40	40	30	20	20	20	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ВЛ-2 110кВ	зеленая фаза	50	50	50	60	70	60	40	40	30	40	40	30	20	20	30	40	30	20	20	30	30	30	30	30
Мирная	красная фаза	50	50	50	60	70	60	40	40	30	40	40	30	20	20	30	40	30	20	20	30	30	30	30	30
Нагрузка	желтая фаза	20	10	10	10	20	20	30	30	15	10	10	10	10	10	20	30	10	10	10	10	10	10	10	10
ШСМВ 110 кВ,	зеленая фаза	20	10	10	10	20	20	30	30	15	10	10	10	10	10	20	30	10	10	10	10	10	10	10	10
амперы	красная фаза	20	10	10	10	20	20	30	30	15	10	10	10	10	10	20	30	10	10	10	10	10	10	10	10
Напряжение	линейное	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
шины 6 кВ	желтая фаза	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	зеленая фаза	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	красная фаза	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Тр-р №1	мВА	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	15	2	2	1,5	1,5	1,8	18	1,4	1,4	1	0,8	0,8	0,7	16	0,5	0,3	0,3
мощность	мВАр	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	1	1	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	1,4	0,5	0,4	0,4
Тр-р №1	мВА	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	3,2	3,2	3	3	3,2	3,2	2,5	2	1,7	1,5	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1
мощность	мВАр	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8	0,8	0,9	0,9	1	1	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
частота	Гц	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1