Форма 1.16. Информация о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации- Физико-Энергетический институт имени А.И. Лейпунского (АО "ГНЦ РФ-ФЭИ")
ИНН	4025442583
Местонахождение (фактический адрес)	249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко д.1

Контрольные замеры

Режимный день 19.06.2019 года

Главная понизительная подстанция 110/6 кВ № 309 "Обнинск"

	часы	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Напряжение	I с.ш. 110 кВ	118	119	119	118	119	120	118	116	115	114	115	115	115	115	115	115	115	116	116	117	117	117	117	117
	II с.ш. 110 кВ	118	119	119	118	119	120	118	116	115	114	115	115	115	115	115	115	115	116	116	117	117	117	117	117
Напряжение	линейное	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,3	6,3	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
шины 6 кВ	желтая фаза	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	зеленая фаза	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	красная фаза	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Тр-р №1	мВА	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,6	3,1	3,1	3,0	3,1	3,2	2,8	2,4	2,3	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
мощность	мВАр	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
ток сторона 6 кВ	А	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	200,0	200,0	300,0	400,0	300,0	300,0	210,0	210,0	200,0	100,0	100,0	150,0	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Тр-р №2	мВА	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	3,0	2,4	2,6	2,6	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7
мощность	мВАр	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ток сторона 6 кВ	А	170,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	200,0	220,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
частота	Гц	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3