Форма 1.16. Информация о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации- Физико-Энергетический институт имени А.И. Лейпунского (АО "ГНЦ РФ-ФЭИ")
ИНН	4025442583
Местонахождение (фактический адрес)	249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко д.1

Контрольные замеры

Режимный день 17.06.2020 года

Главная понизительная подстанция 110/6 кВ № 309 "Обнинск"

часы		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Напряжение	I с.ш. 110 кВ	116	119	119	120	120	120	120	116	116	115	115	113	113	113	113	115	115	116	117	117	117	117	117	117
	II с.ш. 110 кВ	116	119	119	120	120	120	120	116	116	115	115	113	113	113	113	115	115	116	117	117	117	117	117	117
Напряжение шины 6 кВ	линейное	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,25	6,25	6,2	6,2	6,2	6,15	6,15	6,15	6,2	6,2	6,25	6,25	6,25	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	желтая фаза	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,40	3,40	3,50	3,38	3,38	3,36	3,36	3,36	3,38	3,38	3,40	3,40	3,40	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	зеленая фаза	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,40	3,40	3,50	3,38	3,38	3,36	3,36	3,36	3,38	3,38	3,40	3,40	3,40	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	красная фаза	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,40	3,40	3,50	3,38	3,38	3,36	3,36	3,36	3,38	3,38	3,40	3,40	3,40	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Тр-р №1 мощность	мВА	3,3	2,7	2,7	2,5	2,5	2,7	2,7	3	3,3	3,7	3,5	3,3	3	3	3	3	2,8	2,8	2,3	2,3	2	2	2	2
	мВАр	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Тр-р №2 мощность	мВА	2	1,8	1,8	1,7	1,7	2	2	2,7	2,7	3	3	2,8	2,8	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2	2	2	2
	мВАр	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
частота	Гц	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1